



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010301342301

### 申请人名称及地址

上海华夏输配电工程有限公司  
上海市嘉定区南翔镇真南路4270号

### 商标:

### 制造商名称及地址

浙江华夏输配电设备有限公司  
乐清市柳市镇长道坦工业区柳江路3636号

### 生产企业名称及地址

浙江华夏输配电设备有限公司  
乐清市柳市镇长道坦工业区柳江路3636号

### 产品名称和系列、规格、型号

电表箱(配电板)

HXXB05 In=225A~10A, Icw=6kA; Ue=380V/220V, Ui=400V; 50Hz; IP30

### 产品标准和技术要求

GB 7251.3-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2009年05月08日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0082400



# 产品认证证书

证书编号: CQC05021013522

## 申请人名称及地址

浙江华夏输配电设备有限公司  
乐清市柳市镇长道坦工业区柳江路3636号

## 制造商名称及地址

浙江华夏输配电设备有限公司  
乐清市柳市镇长道坦工业区柳江路3636号

## 生产厂名称及地址

浙江华夏输配电设备有限公司 (V005344)  
乐清市柳市镇长道坦工业区柳江路3636号

## 产品名称和系列、规格、型号

箱式变电站(高压/低压预装式变电站)

HYBW-12/0.4-630 Se=630kVA;Ue=12kV/0.4kV;50Hz;外壳IP23;接地回路:  
Icw/Ipk=17.3kA/43.3kA(试验报告编号:(K)2004-199)

## 产品标准和技术要求

GB/T 17467-1998

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后的监督

上述产品符合CQC标志认证实施规则的要求,特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

(本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2005年08月05日)

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0005647



# 产品认证证书

证书编号: CQC05021013522

## 申请人名称及地址

浙江华夏输配电设备有限公司  
乐清市柳市镇长道坦工业区柳江路3636号

## 制造商名称及地址

浙江华夏输配电设备有限公司  
乐清市柳市镇长道坦工业区柳江路3636号

## 生产厂名称及地址

浙江华夏输配电设备有限公司 (V005344)  
乐清市柳市镇长道坦工业区柳江路3636号

## 产品名称和系列、规格、型号

箱式变电站(高压/低压预装式变电站)

HYBW-12/0.4-630 Se=630kVA;Ue=12kV/0.4kV;50Hz;外壳IP23;接地回路:  
Icw/Ipk=17.3kA/43.3kA(试验报告编号:(K)2004-199)

## 产品标准和技术要求

GB/T 17467-1998

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后的监督

上述产品符合CQC标志认证实施规则的要求,特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

(本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2005年08月05日)

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070  
<http://www.cqc.com.cn>

C 0005647



(2003)量认(国)字(00674)号



No.L1592

编号:(K)2004-199

电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心

# 检 验 报 告

(高压开关及直流电源质检站)检字 2004 第 199 号

样(试)品名称: 箱式变电站

样(试)品型号: HYBW-12/0.4-630

生产单位: 浙江华夏输配电设备有限公司

委托单位: 浙江华夏输配电设备有限公司

检验类别: 型式试验

2004 年 9 月 13 日

检验单位地址: 中国北京清河小营东路 15 号

检验单位邮编: 100085

检验单位电话: 010-62931468

检验单位传真: 010-62913139